

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovada pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	ZONA DE ABASTECIMENTO: SEIXO DE ANSIÃES						ZONA DE ABASTECIMENTO: ETA DE CARRAZEDA						ZONA DE ABASTECIMENTO: LINHARES						ZONA DE ABASTECIMENTO: PARADELA											
	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	100%	3	3	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	100%	3	3	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual	—	mg/l	0,3	0,3	—	—	1	1	100%	<0,2	0,4	—	3	3	100%	0,2	0,2	—	—	1	1	100%	0,3	0,4	—	—	2	2	100%	
Chumbo a 25 ºC	3	Fator de diluição					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥8,5 e ≤9,5	Unidades pH					0	0		7,3	7,3	0	100%	1	1	100%					0	0		7	7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC					0	0		11,6	11,6	0	100%	1	1	100%					0	0		117	117	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo					0	0		<5	<5	0	100%	1	1	100%					0	0		<5	<5	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT					0	0		<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%					0	0		<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC	—	N/ml					0	0		0	0	—	—	1	1	100%					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC	—	N/ml					0	0		0	0	—	—	1	1	100%					0	0		0	0	—	—	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%					0	0		0	0	—	—	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al					0	0		51	51	0	100%	1	1	100%					0	0		170	170	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Antimónio	5,0	µg/l Sb					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Ársénio	10	µg/l As					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Benzano	1,0	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Boro	1,0	mg/l B					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cálcio	—	mg/l Ca					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cianatos	50	µg/l CN					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cloretos	260	mg/l Cl					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂					0	0		0,181	0,181	0	100%	1	1	100%					0	0		0	0			0	0	
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃					0	0		0,147	0,147	0	100%	1	1	100%					0	0		0	0			0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Cromo	50	µg/l Cr					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Dureza total	—	mg/l CaCO ₃					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Ferro	200	µg/l Fe					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Benzo(a)hifenileno	—	µg/l					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Magnésio	—	mg/l Mg					0	0		—	—	—	—	0	0						0	0		0	0			0	0	
Manganés	50	µg/l Mn					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Níquel	20	µg/l Ni					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
MACPA	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Desetilatbutilazina	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Diazinó	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Selénio	10	µg/l Se					0	0		0	0			0	0						0	0		0	0			0	0	
Sódio	200	mg/l Na					0	0		0	0																			

ÁGUAS DE CARRAZEDA S.A.

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

4 º TRIMESTRE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Perímetro (unidades)	ZONA DE ABASTECIMENTO: PARAMBOS/MISQUEL/SÃO PEDRO/VENDA NOVA						ZONA DE ABASTECIMENTO: PENAFRIA						ZONA DE ABASTECIMENTO: PEREIRÓS						ZONA DE ABASTECIMENTO: POMBAL					
	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	4	1	50%	2	2	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	35	1	50%	2	2	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,3	---	---	2	2	100%	0,3	0,3	---	---	2	2	100%	0,1	0,1	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	<1	<1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	<1	<1	0	100%	1	1	100%	
pH	≥6,5 e ≤8,5	Unidades pH	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	7	7	0	100%	1	1	100%	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	113	113	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	132	132	0	100%	1	1	100%	
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	<5	<5	0	100%	1	1	100%	
Turbidez	4	UNT	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%	
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	>300	>300	---	---	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 36 ºC	---	N/ml	>300	>300	---	---	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	
Alumínio	200	µg/L Al	290	290	1	0%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	30,8	30,8	0	100%	1	1	100%	
Amónio	0,60	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,1	<0,1	0	---	1	1	---	
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<1	<1	0	---	1	1	---	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<1	<1	0	---	1	1	---	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,2	<0,2	0	---	1	1	---	
Benzol(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,003	<0,003	0	---	1	1	---	
Bora	1,0	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,01	<0,01	0	---	1	1	---	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<3	<3	0	---	1	1	---	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,4	<0,4	0	---	1	1	---	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	17	17	---	---	1	1	---	
Cianetos	60	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<5	<5	0	---	1	1	---	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	11	11	0	---	1	1	---	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0,208	0,208	0	100%	1	1	100%	
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0,205	0,205	0	100%	1	1	100%	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<1	<1	0	---	1	1	---	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,001	<0,001	0	---	1	1	---	
Cromo	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<1	<1	0	---	1	1	---	
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,75	<0,75	0	---	1	1	---	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	45	45	---	---	1	1	---	
Ferro	200	µg/l Fe	130	130	0	100%	1	1	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,012	<0,012	0	100%	1	1	100%	
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,006	<0,006	---	---	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,003	<0,003	---	---	1	1	100%	
Benzo(a)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,012	<0,012	---	---	1	1	100%	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<2	<2	---	---	1	1	100%	
Manganés	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	6	6	0	100%	1	1	100%	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<2	<2	0	100%	1	1	100%	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,9	<0,9	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
MACPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Dietilbarbitálica	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Dieldrin	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Terbutazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Imidacloprida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<1	<1	0	100%	1	1	100%	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<10	<10	0	100%	1	1	100%	
Tetracloreetano e Tricloreetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%	
Tetracloreetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,2	<0,2	---	---	1	1	100%	
Tricloreetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	<0,1	<0,1	---	---	1	1	100%	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	28,8	28,8	0	100%	1	1	100%	
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	0	0	0	---	0	0	---	18,3	18,3	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---																			

ÁGUAS DE CARRAZEDA S.A.

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE
CARRAZEDA DE ANSIESES

4.º TRIMESTRE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas no torneiro do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		ZONA DE ABASTECIMENTO: POMBAL LÁ				ZONA DE ABASTECIMENTO: PORTO DE ENTREGA A VILA FLOR -FE CÁNDOSO/VALTORNO									
	VP	Unidade	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	2	2	100%	0,2	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição					0	0		<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH					0	0		7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2600	µS/cm a 20 ºC					0	0		141	141	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo					0	0		<5	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT					0	0		<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml			---	---	0	0		0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 ºC	---	N/ml			---	---	0	0		0	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml					0	0		0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al					0	0		37	37	0	100%	1	1	100%
Amoníaco	0,50	mg/l NH ₄					0	0						0	0	
Antimónio	5,0	µg/l Sb					0	0						0	0	
Arsénio	10	µg/l As					0	0						0	0	
Benzeno	1,0	µg/l					0	0						0	0	
Benzol(a)pireno	0,010	µg/l					0	0						0	0	
Boro	1,0	mg/l B					0	0						0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃					0	0						0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd					0	0						0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---	0	0						0	0	
Chumbo	50	µg/l CN					0	0						0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl					0	0						0	0	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂					0	0		0,149	0,149	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃					0	0		0,205	0,205	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb					0	0						0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu					0	0						0	0	
Crómio	50	µg/l Cr					0	0						0	0	
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l					0	0						0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---	0	0						0	0	
Ferro	200	µg/l Fe					0	0						0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F					0	0						0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Benzo(a)pireno	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---	0	0						0	0	
Manganês	50	µg/l Mn					0	0						0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃					0	0						0	0	
Nitritos	0,60	mg/l NO ₂					0	0						0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg					0	0						0	0	
Níquel	20	µg/l Ni					0	0						0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂					0	0						0	0	
Pesticidas - total	0,60	µg/l					0	0						0	0	
MACPA	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Dinoseb	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l					0	0						0	0	
Selénio	10	µg/l Se					0	0						0	0	
Sódio	200	mg/l Na					0	0						0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄					0	0						0	0	
Tetracloreetano e Tricloreetano	10	µg/l					0	0						0	0	
Tetracloreetano	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Tricloreetano	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l					0	0						0	0	
Cloroformio	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Bromoformio	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Bromodiformetano	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Dibromodiformetano	---	µg/l			---	---	0	0						0	0	
Dose Indicativa	0,10	mSv					0	0						0	0	
Radão	500	Bq/l					0	0						0	0	
α - Total	0,1	Bq/l					0	0						0	0	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não ocorreram situações de incumprimentos dos VP	Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não ocorreram situações de incumprimentos dos VP
Responsável:	Data de publicação no website: